



L'hygiène de l'air et des réseaux de ventilation

Qualité de l'air dans les locaux à pollution non spécifique

Code du travail (Circulaire d'application des décrets 84/1093-1094 du 7/12/1984)

Air neuf

Code du travail Art R235.2.6

Efficacité minimale requise 90% gravi (G4)

Air recyclé

Code du travail Art R232.5.4

Efficacité minimale requise 50% (F5)

AIR & SOLUTIONS

15 Avenue Léonard de Vinci - ZAC Taure II – 31880 LA SALVETAT ST GILLES

Tél : 05 34 26 95 68 - EcoFax : 09 72 12 12 55

Web : <http://www.air-et-solutions.fr> – E-mail : contact@air-et-solutions.fr

SARL au capital de 8 000 Euros - SIRET 494 224 199 000 21 - APE 8122Z - TVA FR61494224199



URS CERTIFICATE NO.27215